3. ALCANCE 1: CLIMATIZACIÓN / REFRIGERACIÓN. EMISIONES FUGITIVAS DE GASES FLUORADOS

Cumplimentar en caso de que el municipio disponga de equipos de refrigeración y/o climatización entre sus instalaciones que utilicen gases refrigerantes fluorados y de que se haya detectado que se han producido fugas (ya sea por su uso, un accidente, etc.) de estos gases en los mismos.

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (FUGA DE GASES FLUORADOS)

Edificio / sede donde se ubica el equipo de climatización / refrigeración[1]	Refrigerante de cada equipo			Tipo de equipo	Carga inicial (kg)	Recarga anual (kg)	Emisiones parciales (kg CO_2eq)	Emisiones totales (kg CO_2eq)
	Nombre del gas o preparado[2]	PCG	Fórmula química					
Centro cívico Huelgas	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)			0,400	710,00	241.078,00
OMIC	R-438A	2.264	R-32/125/134a/600/601a (8,5/45/44,2/1,7/0,6)		8,500	1,500	3.397,00	
Bomberos	R-410A	2.088	R-32/125 (50/50)		1,000	1,000	2.088,00	
Casa de cultura de Gamonal	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		16,000	14,000	24.834,00	
Piscinas Plantío	R-422D	2.729	R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4)		12,000	12,000	32.747,00	
Piscinas Plantío	R-438A	2.264	R-32/125/134a/600/601a (8,5/45/44,2/1,7/0,6)		22,000	22,000	49.818,00	
Oficinas Muncipales	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		1,100	1,100	1.951,00	
Piscinas San Amaro	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		37,400	25,500	45.233,00	
Oficinas Municipales	R-410A	2.088	R-32/125 (50/50)		3,000	3,000	6.263,00	
Oficinas Municipales	R-410A	2.088	R-32/125 (50/50)		3,400	3,400	7.098,00	
Teatro Principal	R-422A	3.143	R-125/134a/600a (85,1/11,5/3,4)		81,000	20,000	62.859,00	
Colegio Calzadas 3	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		2,300	2,300	4.080,00	