3. ALCANCE 1: CLIMATIZACIÓN / REFRIGERACIÓN. EMISIONES FUGITIVAS DE GASES FLUORADOS

Cumplimentar en caso de que el municipio disponga de equipos de refrigeración y/o climatización entre sus instalaciones que utilicen gases refrigerantes fluorados y de que se haya detectado que se han producido fugas (ya sea por su uso, un accidente, etc.) de estos gases en los mismos.

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (FUGA DE GASES FLUORADOS)

Edificio / sede donde se ubica el equipo de climatización / refrigeración[1]	Refrigerante de cada equipo			Tipo de equipo	Carga inicial (kg)	Recarga anual (kg)	Emisiones parciales (kg CO_2eq)	Emisiones totales (kg CO_2eq)
	Nombre del gas o preparado[2]	PCG	Fórmula química					
Centro Cívico Huelgas	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		4,000	4,000	7.095,00	144.188,00
Hangar Musical	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		15,000	15,000	26.608,00	
Casa Consistorial	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		0,900	0,900	1.596,00	
Casa Cultura Gamonal	R-422D	2.729	R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4)		3,500	3,500	9.551,00	
Centro Cívico San Agustín	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		18,000	18,000	31.929,00	
Teatro Principal	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		42,000	32,000	56.763,00	
Estación autobuses central	R-410A	2.088	R-32/125 (50/50)		0,000	0,800	1.670,00	
CPD Bomberos	R-410A	2.088	R-32/125 (50/50)		4,300	4,300	8.976,00	