





Cumplimentar en caso de que el municipio disponga de equipos de refrigeración y/o climatización entre sus instalaciones que utilicen gases refrigerantes fluorados y de que se haya detectado que se han producido fugas (ya sea por su uso, un accidente, etc.) de estos gases en los mismos.

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (FUGA DE GASES FLUORADOS)								
Edificio / sede donde se ubica el equipo		Refrigeran	te de cada equipo			Recarga	Emisiones	
de climatización / refrigeración (1)	Nombre del gas o preparado ⁽²⁾ മൂ	PCG	Fórmula química	Tipo de equipo	Carga inicial (kg)	anual (kg)	parciales (kg CO₂eq)	Emisiones totales (kg CO ₂ eq)
Oficinas Municpales		1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		1,400	1,400	2.483,00	74.446,00
Centro Cívico Huelgas	i e	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		2,500	2,500	4.435,00	
Oficinas Muncipales	i	2.729	R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4)		0,500	0,360	982,00	
CPD Bomberos	i	2.088	R-32/125 (50/50)		3,000	3,000	6.263,00	
Centro Cívico San Agustín	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		26,000	26,000	46.120,00	
TETRA Castillo	R-407C	1.774	R-32/125/134a (23/25/52)		2,600	2,600	4.612,00	
Casa de cultura de Gamonal		2.729	R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4)		3,500	3,500	9.551,00	
	<u> </u>			l				